

**COTAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOBINA DO ESTATOR DA EXCITATRIZ DO GRUPO MOTO-GERADOR DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ETE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.**

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: [compras@saec.sp.gov.br](mailto:compras@saec.sp.gov.br), **até às 17h00min do dia 30/06/2022** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

**Catanduva, 28 de junho de 2022.**

**Setor de Compras.**

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOBINA DO ESTATOR DA EXCITATRIZ DO GRUPO MOTO-GERADOR DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ETE.

### 2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS

O conjunto moto-gerador da Elevatória de esgoto Bruto da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE é responsável por fornecer energia elétrica para as bombas de esgoto quando há falta de energia elétrica da Concessionária – Energisa e, também, fornecer energia elétrica no horário de pico do sistema elétrico (Segunda a sexta-feira, das 18:00 às 21:00 horas), visto que neste horário o custo da energia elétrica é elevado sobremaneira. Assim, o gerador desempenha um papel de missão crítica dentro do sistema de tratamento de esgoto bruto e precisa de reparos urgente.

Dados do equipamento:

- Gerador marca Weg;
- Modelo GTA;
- Potência 500kVA.

**Figura 1:** Fotografia de excitatriz a ser rebobinada.



### 3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e serviços necessários para rebobinar a excitatriz ilustrada na Figura 1. Esse rebobinamento deverá ser completo.

A contratada deverá seguir as recomendações do fabricante quanto ao tipo de material, verniz e condições técnicas para garantir a qualidade e eficiência da bobina excitatriz.

**Tabela 1:** Modelo de apresentação de proposta.

<b>SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA</b>		<b>OBJETO:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOBINA DO ESTATOR DA EXCITATRIZ DO GRUPO MOTOGERADOR DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ETE.			
		DATA:	21/06/2022		
ITEM	PEÇAS PARA TROCA - DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Rebobinamento de excitatriz de grupo motogerador da elevatória de esgoto bruto da ETE.	UN.	1		

#### **4. FORMA, LOCAL E PRAZOS DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM**

- 4.1. O prazo de execução dos serviços de reparos serão de até **20 DIAS CORRIDOS**.
- 4.2. Todas as despesas com transporte com os equipamentos são de responsabilidades da EMPRESA CONTRATADA (frete CIF);
- 4.3. A empresa contratada deverá retirar e entregar os equipamentos reformados na sede da SAEC, localizada na Rua São Paulo, 1.108, bairro Higienópolis, Catanduva/SP.

#### **5. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**

- 5.1. O prazo de garantia será de 06 (seis) meses após o faturamento;

## **6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 6.1. O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal pelo gestor do contrato através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa;
- 6.2. O documento fiscal deverá, necessariamente, estar em nome da empresa fornecedora ou prestadora do serviço.

Catanduva, 21 de junho de 2022

---

Leandro Ciscoto  
Eng.º Eletricista