

**COTAÇÃO N° 66/2022 – PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE E UNIDADES DE CAPTAÇÃO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA DA SAEC – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: [compras@saec.sp.gov.br](mailto:compras@saec.sp.gov.br), **até às 17h00min do dia 17/11/2022** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

**Catanduva, 10 de novembro de 2022.**

**Setor de Compras.**

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

- 1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de extintores para a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e Unidades de Captação e Reservação de água da SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva.

### 2. OBJETIVO

- 2.1 Ampliar os extintores de incêndio das unidades, contribuindo com um ambiente adequado, evitando acidentes, protegendo os usuários e o patrimônio público. A aquisição será realizada por meio de Dispensa de licitação, de acordo com o estabelecido no Art. 75, I e II da Lei 14.133/21.

### 3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO


- 3.1 Atender às exigências das normas de segurança, prevenção e combate de incêndio de acordo com a NR23.

- 3.2 O objeto desta aquisição não possui item equivalente similar disponível em outros contratos existentes para contratação nas atas da SAEC.

### 4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

- 4.1. Aquisição de extintores de incêndio nas quantidades e especificações abaixo relacionadas:

- 4.2.

		Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva			OBJETO: Aquisição de extintores e equipamentos de combate a incêndio.	
					DATA: 14/10/2022	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
1	Saec	Extintor de pó químico 40-B parede	Composição (Pó Químico 8 KG, Capacidade de peso líquido: 8 kg, Tempo de descarga aproximado: 16 Seg, Indicado para classe de fogo: BC, Capacidade extintora: 40-BC, Pressurização: Direta, Norma: NBR 15808)	Un.	2,00	
2	Saec	Extintor de pó químico 80-B sobre rodas	Composição (Pó químico para extinção de incêndio com no mínimo 90% de bicarbonato de sódio, ensaiado conforme norma NBR 9695 (análise química, física e granulométrica), de acordo com a Portaria 433 de setembro de 2015, Capacidade Extintora: 80BC, Material: Pó, Carga: 50 kg, Pressurização: Direta, Tempo de Descarga: 35 Seg. Norma: NBR 15809)	Un.	2,00	
3	Saec	Extintor de espuma mecânica 10-B parede	Composição (Espuma mecânica 10 LTS 2-A 10-B, Capacidade Extintora: 2A - 10B, Material: Espuma Mecânica, Carga: 10 litros, Pressurização: Direta, Tempo de Descarga: 5 Seg., Norma: NBR 15808)	Un.	4,00	
4	Saec	Extintor de pó químico 4Kg parede	Composição (Pó Químico Seco ABC são indicados para combater classes de incêndio dos tipos A (combustíveis sólidos como papel, madeira, tecidos e etc.), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos energizados). Teor de 55% de agente inibidor, Norma: NBR 15808)	Un.	2,00	
5	Saec	Extintor Dióxido de Carbono (CO2) 6Kg solo	Composição (Dióxido de carbono (CO2), Tempo de descarga: 16 seg, rendimento na posição vertical: 75% mínimo (no ponto gás), Capacidade Extintora: 5-B, Norma: NBR 9444)	Un.	9,00	
6	Saec	Extintor De Pó Químico Seco 4kg Bc parede	Composição (Pó Químico Seco – BC (Bicarbonato de Sódio), classe B (líquidos inflamáveis) e C (equipamentos elétricos), Capacidade nominal: 4 Kg, Capacidade extintora: 20-B:C, norma: NBR 15808 e 15809)	Un.	3,00	
7	Saec	suporte de solo para extintor	Material: Tripé de Ferro redondo para suporte de chão para extintor de 4 - 6kg, altura da base 0,30m, largura 0,18m, pintura cromada, Peso: 400g	Un.	9,00	
8	Saec	suporte de parede para extintor	Material: Chapa em Aço Galvanizado tipo: L 2 Furos - Alta Durabilidade, medidas: 9,5cmX2,5cmX6cm	Un.	10,00	
9	Saec	Placa sinalizadora de extintor	Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas), Durabilidade: 5 anos (para uso interno), Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W , Identificação do fabricante: placas identificadas com o CNPJ e nome/marca do fabricante.	Un.	20,00	

### 7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 7.1. O julgamento obedecerá ao critério de menor preço global.

### 8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 8.1. A Contratada deverá apresentar Registro de Conformidade de acordo com a PORTARIA INMETRO N° 058, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (DOU de 24.02.2022), seguindo também as normas do fabricante do produto e da ABNT;

#### 9. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- 9.1. O prazo para entrega dos extintores é de 15 dias a partir da emissão do pedido pela SAEC;
- 9.2. A entrega dos itens deverá ser obrigatoriamente acompanhada da Nota Fiscal de fornecimento.
- 9.3. As entregas deverão ser realizadas em dias úteis, horário comercial das 8h. às 11h30 e 13:00h. às 16h30h, nas dependências da SAEC à Rua São Paulo, nº 1.108 – Bairro Higienópolis – Catanduva / SP, CEP 15.804-000

#### 10. RECEBIMENTO E GARANTIA

- 10.1. Por ocasião da entrega, os itens terão suas características confrontadas com as especificações contidas neste instrumento normativo;
- 10.2. Será recusado o material que não estiver em acordo com todas as especificações do presente instrumento e que apresente avaria ou adulteração;
- 10.3. A Contratada deverá comunicar a data de entrega com 2 (dois) dias úteis de antecedência à SAEC;
- 10.4. Os materiais obtidos deverão ter garantia e validade mínima de 1 (um) ano;
- 10.5. A garantia do teste hidrostático não poderá ser inferior a 60 meses.
- 10.6. Se durante a utilização normal dos itens, mesmo após o recebimento definitivo, forem constatadas discrepâncias com as especificações e/ou a garantia, a Contratada deverá proceder a imediata substituição dos mesmos, assumindo o ônus por exclusiva responsabilidade e custo;

#### 11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 11.1. O gestor anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização, mediante a ocorrência de faltas ou defeitos observados.

#### 13. DO PAGAMENTO

- 13.1. O pagamento será efetuado, no prazo de 28 (vinte e oito) dias da data de recebimento, nos valores referentes aos materiais comprados (pedido parcial) e/ou na totalidade do objeto contratado (pedido único), após a aprovação realizada pela Contratante;
- 13.2. O pagamento ocorrerá após o recebimento dos materiais constantes na Nota de compra;

#### 18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 18.2. Havendo divergência entre as especificações do objeto, prevalecerão as do Termo de Referência.

#### 19. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 19.1. A inobservância das normas deste Termo de Referência e das especificações técnicas implicará na não aceitação total ou parcial dos itens adquiridos, devendo a empresa Contratada substituir as partes recusadas sem o direito à indenização.

---

Laercio Prado  
Engenheiro Civil  
Chefe da Div. de Planej. e Desenv. de projetos da SAEC