



COTAÇÃO Nº 159/2023 – PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA/FERRAMENTAL, MATERIAIS ELÉTRICOS E UM TRANSFORMADOR DE 45KVA 220/127V PARA SUBSTITUIÇÃO NA UR27-P3), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: compras@saec.sp.gov.br, **até às 17h00min do dia 06/11/2023** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Termo de referência disponível em: <http://docs.saec.sp.gov.br/public/licitacaop>

Catanduva, 24 de outubro de 2023

Setor de Compras

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – CNPJ: 10.559.279/0001-00



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA/FERRAMENTAL, MATERIAIS ELÉTRICOS E UM TRANSFORMADOR DE 45KVA 220/127V PARA SUBSTITUIÇÃO NA UR27-P3).

2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS

O abastecimento de água de Catanduva é proveniente de diversos poços espalhados pela cidade, esses poços garantem a produção necessária para o abastecimento da população da cidade, e seu adequado funcionamento é de grande importância.

Os poços necessitam de uma motobomba para fazer a extração da água em bombear para o reservatório, para se acionar a motobomba é necessário um painel de acionamento que contém diversos equipamento de acionamento e controle esse equipamento necessita-se alimentação elétrica em baixa tensão para essa conversão é necessário um transformador de alta tensão que transforma a energia elétrica de alta tenção em baixa tensão.

O transformador da unidade se encontra queimado, o poço se encontra desenergizado, assim fazendo a justificando da substituição do transformador para colocar o poço em funcionamento.

Figura 1: Transformador a ser substituído.



Fonte: Google Earth

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

A EMPRESA CONTRATADA deverá fornecer dispor de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, para a substituição do transformador.



Descrição dos serviços e equipamentos para substituição:

- Fornecimento de mão de obra, ferramentais e caminhão munck para execução dos serviços;
- Fornecimento de um transformador de 4 5KVA – 220/127V (novo) nos padrões da Concessionária energisa com todos os documentos e ensaio;
- Fornecimento dos materiais elétricos para adequação (cruzetas, para-raio, cabos isolados para interligação);
- Serviços de responsabilidade técnica de Engenheiro Eletricista com o fornecimento de ART;

4. FORMA, LOCAL E PRAZOS DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

As propostas poderão ser preenchidas conforme o modelo da tabela abaixo:

Tabela 1: Modelo de apresentação de proposta.

INFORMAR DADOS DA EMPRESA: CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, NOME DE QUEM ORÇOU, DATA		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA/FERRAMENTAL, MATERIAIS ELÉTRICOS E UM TRANSFORMADOR DE 45KVA 220/127V PARA SUBSTITUIÇÃO NA UR27-P3).			
		DATA:		20/10/2023	
ITEM	SERVIÇOS - DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Transformador a Óleo de 45KVA - 220/127V - Classe 15KV nos padrões da Concessionária energisa de uso no poste. Tensão AT 14,4kv à 12,6kv.	UN.	1		R\$ 0,00
2	Para-Raio Polimérico 12/15KV - 10KA (Sem Suporte) fornecimento de 3 itens	UN.	1		R\$ 0,00
	Protetor de Bucha - Classe 15KV fornecimento de 6 itens				
	Conector Cunha CN 14. (vermelha) fornecimento de 4 itens				
	Cabo de Cobre Nu #16mm normatizado fornecimento de 3 metros				
	Cabo XLPE #50mm - Classe 15KV. fornecimento de 8 metros				
Cabo XLPE #16mm - Classe 15KV. fornecimento de 3 metros					
Cruzeta de Fibra de Vidro 2400mm fornecimento de 3 itens					
3	Mão de Obra	SV.	1		R\$ 0,00
4	Serviços de responsabilidade técnica de Engenheiro Eletricista com o fornecimento de ART	SV.	1		R\$ 0,00
VALOR GLOBAL TOTAL					R\$ 0,00

O serviço deverá ser realizado na unidade UR27-P3 que está localizada no endereço Rua Londrina, N°246, Bairro: Residencial Martani, Catanduva-sp.

5.PRAZO DE EXECUÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – CNPJ: 10.559.279/0001-00



O prazo de execução é de até 30 (trinta) dias corridos após a emissão da ordem de execução dos serviços.

6. TRANSPORTES DE PRODUTOS E DESLOCAMENTOS

Os custos com transporte de materiais e mobilização da equipe técnica correrá por conta exclusiva da empresa;

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O agente público que irá acompanhar e fiscalizar o fornecimento ou prestação dos serviços é o Eng.º Evandro Eduardo Bobadilha, lotado nesta autarquia.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal pela Diretoria demandante através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa. O documento fiscal deverá, necessariamente, estar em nome da empresa fornecedora.

7. DOS DOCUMENTOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Esta documentação é exigida somente da EMPRESA CONTRATADA e antes de iniciar as atividades de campo. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação referente a medicina e segurança do trabalho para a realização da integração junto ao setor de segurança da SAEC. Segue documentação exigida:

DA EMPRESA:

- PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) – Vigente;
- PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) – Vigente;
- Seguro de Vida/Acidente.

DO COLABORADOR:

- Ficha de Registro;
- Cópia do registro da carteira de trabalho do empregado ou contrato de prestação de serviço ou ainda outra forma prevista na lei;
- Página da qualificação civil;
- Página contendo o contrato de trabalho;
- RG;
- CPF;
- Carteira de vacinação;
- Cópia CNH dos motoristas (operadores).
- ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) conforme o PCMSO da empresa –Vigente;
- FICHA DE EPI (Equipamento de Proteção Individual);
- ORDEM DE SERVIÇO - sobre Segurança Saúde do Trabalho inerente as funções;



- CERTIFICADO DE TREINAMENTO (quando aplicável), dependendo do trabalho que for ser realizado;
- Certificado NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade)
- Outras NR' pertinentes com a execução dos serviços e solicitadas pela técnica de segurança da SAEC.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá apresentar o termo de garantia do transformador está garantia deverá ser de 12 meses ou superior;

A CONTRATADA prestará à SAEC garantia integral, para os produtos e peças, com prazo de 12 meses a contar da data de entrega, contra qualquer defeito de fabricação que o produto apresentar;

A CONTRATADA prestará à SAEC garantia integral, para serviços, com prazo de 03 (três) meses a contar da data da execução contra qualquer inconsistência ou erros que os serviços apresentarem;

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Ficarà a critério da SAEC impugnar e mandar refazer serviços incorretos, executados em desacordo com os padrões já existentes ou com as especificações técnicas. As DESPESAS decorrentes dessa REEXECUÇÃO de serviços incorretos correrão por conta EXCLUSIVA da CONTRATADA.

Catanduva, 20 de outubro de 2023

Evandro Eduardo Bobadilha
Eng.º Eletricista