

| <p style="text-align: center;">SAEC SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA</p> | | <p>OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS NO BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK .</p> | | | | |
|--|--|---|--------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | <p>PROPOSTO PROPONENTE</p> | <p>DATA:</p> | <p>25/10/2023</p> | | |
| ITEM | MATERIAIS – DESCRIÇÃO | MODELO/MARCA | UN. | QTD | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
| 1 | <p>1 – Bateria selada 12VDC/40Ah, recarregável, a prova de vazamento e livre de manutenção. Demais características conforme TR.</p> <p>2 – A base de troca (a contratada receberá as 23 baterias que serão substituídas em até 15 dias após a entrega das baterias novas);</p> <p>3 – Incluso frete CIF.</p> | <p>Informar modelo completo e marca</p> <p>Anexar Catálogo</p> | UN. | 23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL GLOBAL | | | | | | R\$ 0,00 |