



COTAÇÃO Nº 178/2023 – PARA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE REGISTRO (VÁLVULA) DE GAVETA EM BRONZE DN20MM (3/4”) FABRICADO CONFORME NORMA NBR 15.055, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: compras@saec.sp.gov.br, até às **17h00min do dia 01/12/2023** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Termo de referência disponível em: <http://docs.saec.sp.gov.br/public/licitacaop>

Catanduva, 16 de novembro de 2023.

Setor de Compras



MEMORIAL DESCRITIVO

1. JUSTIFICATIVA

Aquisição registro (válvula) de gaveta a serem utilizados na execução e/ou manutenção em cavaletes de distribuição de água, no município de Catanduva.

2. REQUISITOS GERAIS

O material hidráulico a serem utilizados na manutenção das redes de água e dos ramais prediais de água deverão seguir as especificações apresentadas em anexo.

As válvulas deverão ser adquiridas de fabricantes que produzam em conformidade com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e Certificação do INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

Os interessados devem especificar na entrega das propostas, as respectivas marcas das válvulas, as quais devem necessariamente ser de qualidade comprovada. Os Certificados de Qualidade das válvulas e dos materiais empregados na fabricação a serem fornecidos, assim como os certificados dos testes hidrostáticos serão exigidos quando houver toda e qualquer irregularidade for detectada, os custos dos testes deve por conta da CONTRATADA.

Os materiais deverão ser entregues em local a ser determinado pela contratante, sendo que, até o ato da entrega, os mesmos serão de total responsabilidade da contratada, ou seja, a guarda, manuseio e transporte.

Todas as peças dos lotes a serem entregues pela contratada deverão passar por uma prévia inspeção visual e/ou dimensional e/ou de assentamento pela fiscalização no ato da entrega, podendo ser aprovadas ou reprovadas de imediato.

3. AMOSTRAS DE MATERIAIS

Deverá ser apresentado amostra do item pela vencedora do certame, as amostras deverão ser de acordo com o item 6 do presente memorial descritivo – cujas especificações serão usadas como critério de avaliação das amostras.



Caso sejam entregues produtos com características em desacordo com as especificações, a CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento dos mesmos, que deverão ser substituídos pela CONTRATADA, às suas expensas, sob risco de ter as entregas suspensas.

Para efeito de aceitação pela fiscalização, os materiais deverão apresentar coloração uniforme, isentos de trincas, e outros defeitos que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade.

Todos os materiais hidráulicos deverão ser fornecidos com identificação específica que permita a rastreabilidade para controle de estoque.

4. MEDIÇÕES, PRAZOS DE ENTREGA E CONTRATO

Para efeito de medições dos materiais, serão adotadas as quantidades especificadas na planilha, medidas por item entregue. O prazo de entrega dos materiais será de 30 dias após cada solicitação de entrega, e a vigência do contrato será de 12 meses.

5. LOCAL DE ENTREGA

As solicitações de materiais serão feitas pela SAEC mediante à expedição de ordens de entrega. Os materiais deverão ser entregues em local a ser determinado pela contratante dentro do horário das 08h às 10:30h e das 13h às 16h. De segunda a sexta-feira. A entrega deverá ser previamente agendada no setor de Almoxarifado, através do telefone (17)3531-0654, sendo que, até o ato da entrega, os mesmos serão de total responsabilidade da contratada, ou seja, a guarda, manuseio e transporte.

O preço deve incluir a entrega do material no município de Catanduva/SP.

6. DESCRITIVO

ITEM1 – Válvula Gaveta $\frac{3}{4}$ " com corpo, cunha e tampa fundidos em bronze, com haste em latão não ascendente e volante em alumínio, classe 125 S – 200 WOG c/ tampa roscada externamente (P/ $\frac{3}{4}$ " (20 mm), extremidades com rosca BSP (W GAS – 6414) – devem ser fornecidos no diâmetro nominal conforme especificado na planilha, e sua fabricação deve



seguir aos requisitos da norma NBR 15055. Devem ser entregues montados em embalagens plásticas hermeticamente fechadas.

Deverá trazer marcado, em alto relevo no corpo da peça: a) Nome do Fabricante; b) o diâmetro nominal da Peça; c) a classe de pressão.

7. NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA

- NBR 15055 – ABNT – Válvula-gaveta, globo, angular e de retenção de bronze – Requisitos;
- NBR 14580 – ABNT – Instalações em saneamento - Registro de gaveta PN 16 em liga de cobre - Requisitos e métodos de ensaio;

E outras Normas Brasileiras que se fizerem pertinentes.

Catanduva, 07 de novembro de 2023

Vinicius Perini de Oliveira
Engenheiro Civil