

| INFORMAR DADOS DA EMPRESA: CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, NOME DE QUEM ORÇOU, DATA |  | OBJETO:AQUISIÇÃO DE ATUADORES ELÉTRICOS 220 V TRIFASICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATUADORES QUE APRESENTARAM FALHA PERMANENTE. |     |     |             |                 |
|---|--|---|-----|-----|-------------|-----------------|
|   |  | DATA  |     |     |             | 02/05/2024      |
| ITEM  | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO   | INFORMAR MARCA/MODELO   | UN. | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL        |
| 1   | <b>ATUADOR tipo ¼ de volta com redução</b><br><br><b>Especificações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALIMENTAÇÃO: 220 V trifásico;</li> <li>• FREQUÊNCIA: 60 HZ;</li> <li>• SISTEMA DE OPERAÇÃO: ON-OFF;</li> <li>• POSICIONAMENTO ATRAVES DE MICRO SWITCH;</li> <li>• TORQUE 60 Nm á 100 Nm;</li> <li>• Proteção mínima: IP 54;</li> <li>• Volante manual para operações de emergência;</li> <li>• Ser compatível com a válvula 4" borboleta da marca VCW</li> <li>• Se necessário devera possuir os adaptadores para conexão atuador válvula.</li> </ul>  |   | un. | 1   |             | 0,00            |
| 2   | <b>ATUADOR tipo ¼ de volta com redução</b><br><br><b>Especificações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALIMENTAÇÃO: 220 V trifásico;</li> <li>• FREQUÊNCIA: 60 HZ;</li> <li>• SISTEMA DE OPERAÇÃO: ON-OFF;</li> <li>• POSICIONAMENTO ATRAVES DE MICRO SWITCH;</li> <li>• TORQUE 160 Nm á 200 Nm;</li> <li>• Proteção mínima: IP 54;</li> <li>• Volante manual para operações de emergência;</li> <li>• Ser compatível com a válvula 6" borboleta da marca VCW</li> <li>• Se necessário devera possuir os adaptadores para conexão atuador válvula.</li> </ul> |   | un. | 1   |             | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>  |  |   |     |     |             | <b>R\$ 0,00</b> |